

Alimentation en eau potable : **Publique**
Sur le terrain

Captage d'eau : **Non**

Pour conso. humaine ? : **Non**

Autre usage :

Distance / ANC (m) :

Sur le terrain voisin :

Non

Non

Existe-t-il un exutoire superficiel sur la parcelle : **Non**

Si oui, type d'exutoire :

Destination des eaux de pluie : **Surface du terrain**

Une étude hydropédologique a été réalisée : **Non**

Si oui, appréciation de l'aptitude du sol à l'infiltration :

COMPOSITION DE LA FILIERE D'ASSAINISSEMENT

Présence d'un ouvrage de prétraitement : **Oui (Partiel)**

Présence d'un ouvrage de traitement : **Non**

Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l'implantation du système : **Non**

Si oui, préciser :

Respect des distances réglementaire, le traitement est-il positionné à au moins

– 5 m de l'habitation : **Trait. abs.**

Si non, distance /au dispositif (m) :

– 3 m de tout arbre : **Trait. abs.**

Si non, distance /au dispositif (m) :

– 3 m des limites de propriété : **Trait. abs.**

Si non, distance /au dispositif (m) :

– 35 m d'un forage pour la consommation humaine : **Trait. abs.**

Si non, distance /au dispositif (m) :

Aménagement du dispositif

Pas de recouvrement par revêtement étanche : **Trait. abs.**

Pas de circulation ou stationnement de véhicule : **Trait. abs.**

LA COLLECTE DES EAUX USEES

Eaux ménagères et eaux pluviales sont-elles collectées séparément ? : **Oui**

Eaux vannes et eaux pluviales sont-elles collectées séparément ? : **Oui**

Existe-t-il des regards de collecte : **Non**

Regard accessible :

Si oui, présent il des signes d'altération :

L'écoulement se fait-il correctement ?

Stagnation d'eaux dans le regard ?

Dépôt de matière en fond de regard ?

Présence d'odeur ?

LE PRETRAITEMENT

Eaux Vannes (EV) et Eaux Ménagères (EM) prétraitées séparément : **Non**

Le prétraitement est-il accessible ? : **Oui**

- **Fosse septique :**

Fosse : **Non accessible**

Eaux collectées : **Eaux vannes**

Etat : **Correct**

Branchements : **Corrects**

Matériaux de la fosse :

Observations :

Fosse non accessible - jamais vidangée depuis 5 ans