



Syndicat Mixte Pour le
Développement des Coteaux
Des Hautes-Pyrénées

Service Public d'Assainissement Non Collectif

15 Place d'Astarac - 65190 TOURNAY
Tél.: 05 62 35 76 22 - Fax : 05 62 35 76 23

Email : spanc-coteaux@wanadoo.fr

TOURNAY le jeudi 12 janvier 2012

MAIRIE
65 350 LOUIT

Dossier suivi par : LABENNE Vincent
Objet : rapport de visite assainissement autonome.
Copie à M. LEWIS ADRIAN

Monsieur le Maire,

Le service assainissement du pays des coteaux à effectué chez M. ADRIAN LEWIS le 10/1/12, un contrôle de fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif. Il ressort de ce contrôle, que le prétraitement est assuré **pour les eaux vannes par une fosse toutes eaux, et par une fosse toutes eaux pour les eaux ménagères**

D'autre part, la phase de traitement est elle assurée par **un filtre à sable vertical drainé**

Par conséquent il résulte que le dispositif de M. ADRIAN LEWIS est :
Conforme sous réserve dedégager les regards

Aux vues des éléments précédents, il s'avère donc nécessaire de :
✓ effectuer l'entretien régulier des équipements

Je vous rappelle que les dispositifs d'assainissement doivent être entretenus par des vidangeurs agréés, et les matières de vidanges retraitées de façon réglementaire. De plus le service assainissement a mis en place un service entretien à destinations des usagers de façon à ce que ceux-ci puissent bénéficier de prestations garanties au meilleur prix.

Le service assainissement se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le technicien