



S.P.L. Eaux  
Barousse Comminges Save

## Assainissement Non Collectif Contrôle de bon fonctionnement Rapport de visite

Date du contrôle : **18/01/2016**

Contrôle effectué par : **Patrick DESBARATS**

Commune : **BAGIRY**

Référence abonné : **02453R**

Adresse de l'immeuble : **LE HAMEAU DE MÉLÈDE**

Nom et Prénom du propriétaire de l'immeuble : **PALLAUD Guy et Réjane**

Adresse du propriétaire (si différente de l'adresse de l'immeuble) : **sans objet**

Nom et Prénom du locataire de l'immeuble : **sans objet**

Ce rapport se limite au contrôle des points réglementaires fixés par l'arrêté du 27 Avril 2012 et aux informations fournies par l'occupant de l'immeuble. Le contrôle a pour objet d'évaluer l'existence d'éventuels risques sanitaires ou environnementaux au moment de la visite, ainsi que des anomalies visibles. Ce contrôle ne garantit pas le bon fonctionnement futur de l'installation.

**Avis : Acceptable avec réserves**

### 1. Fiche technique de votre installation

**Rappel** : Les termes : « installation d'assainissement non collectif » désignent toutes installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titres de l'article R.241-5 du code de l'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées (article 1 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié)

#### A) Description

Capacité d'accueil de l'habitation : 2 chambres

Collecte : Collecte séparée des eaux pluviales et des eaux usées sur déclaration du propriétaire

Prétraitement : Bac à graisse pour les eaux ménagères et fosse toutes eaux

Traitement : Tranchée d'épandage

Rejet : Infiltration

#### B) Fonctionnement

Collecte : Pas de dysfonctionnement constaté

Prétraitement : Fosse pleine à 15 % — Date de la dernière vidange le 10/12/2014

Traitement : Absence de regard de répartition et de regard de bouclage

### 2. Conclusion du contrôle

DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION	FONCTIONNEMENT
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Filière complète et réglementaire	<input type="checkbox"/> 6. Pas de problème constaté
<input type="checkbox"/> 2. Filière complète mais non réglementaire	<input checked="" type="checkbox"/> 7. Inaccessibilité / Dégradations constatées
<input type="checkbox"/> 3. Filière incomplète	<input type="checkbox"/> 8. Nuisances constatées (odeurs, écoulements,..)
<input type="checkbox"/> 4. Filière inexistante	<input type="checkbox"/> 9. Suspicion de pollution
<input type="checkbox"/> 5. Filière inconnue	<input type="checkbox"/> 10. Rejet direct