






Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)

N° : 16/TPC/0990 Valable jusqu'au : 10/01/2026 Type de bâtiment : Habitation (en maison individuelle) Année de construction : ... Avant 1948 Surface habitable : 110 m ² Adresse : 4 ROUTE DE VISKER 65360 SAINT-MARTIN	Date (visite) : 11/01/2016 Diagnostiqueur : .Mr OSZUST Jordi Certification : LCC QUALIXPERT n° C1792 obtenue le 12/04/2011  Signature :
Propriétaire : Nom : Mr VERDOUX Adresse : 4 ROUTE DE VISKER 65360 SAINT-MARTIN	Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :

Consommations annuelles par énergie

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années 2014-2013-2012, prix des énergies indexés au 15 Août 2011

	Moyenne annuelle des consommations	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	détail par énergie dans l'unité d'origine	détail par énergie et par usage en kWh _{EF}	détail par usage en kWh _{EP}	
Chauffage	Facture Fioul Litre: 3000	Fioul : 29 910 kWh _{EF}	29 910 kWh _{EP}	2 154 €
Eau chaude sanitaire	Evaluation 3CL-DPE	Electricité : 2 985 kWh _{EF}	7 702 kWh _{EP}	327 €
Refroidissement		-	-	-
CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSÉS		Electricité : 2 985 kWh _{EF} Fioul : 29 910 kWh _{EF}	37 612 kWh _{EP}	2 573 € (abonnement de 93 € inclus)

Consommations énergétiques (en énergie primaire) Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement	Émissions de gaz à effet de serre (GES) Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
Consommation réelle : 341 kWh _{EP} /m ² .an	Estimation des émissions : 82 kg _{éqCO₂} /m ² .an
 <p>Logement économe</p> <p>Logement</p> <p>341 kWh_{EP}/m².an</p> <p>Logement énergivore</p>	 <p>Faible émission de GES</p> <p>Logement</p> <p>82 kg_{éqCO₂}/m².an</p> <p>Forte émission de GES</p>