

CONTRÔLE RACCORDEMENT RESEAU D'EAUX USEES

DOSSIER	DIAGNOSTIC VENTE
PROPRIETAIRE	SARRE Louis
ADRESSE DU CONTRÔLE	La Plaine 64130 CHARRITTE DE BAS
REFERENCE PARCELLAIRE	ZD 47
PERSONNE A FACTURER	RECHE Yannick
ADRESSE DE FACTURATION	7, rue du Saison 64190 RIVEHAUTE

Date de la visite: **11/03/2020**

Personne présente: **SARRE Louis** Agent C.A.P.B.: **Couillet / Coupau**

Type de contrôle: Contrôle visuel Test à la fumée
 Test à la fluorescéine Passage caméra

Contrôle des sorties d'eaux usées:

		RACCORDE (R/NR)	REMARQUES
GARAGE <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	WC		
	SDB		
	EVIER		
	MACHINE A LAVER		
	AUTRES		
SOUS SOL <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	WC	1 R	
	SDB		
	Cuisine	1 NR	évier
	Buanderie	1 NR	lavabo + sanibroyeur + lave linge
	AUTRES		
RDC <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	WC	1 R	
	SDB		
	Cuisine	1 NR	Evier
	Buanderie	1 NR	lavabo + sanibroyeur + lave linge
	AUTRES		
1ER ETAGE <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	WC		
	SDB	1 NR	baignoire+lavabo+bidet+wc
	Chambre 1	1 NR	baignoire+lavabo+bidet+sanybroyeur
	Chambre 2	1 NR	douche+bidet+wc
	AUTRES		
2 EME ETAGE <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	WC		
	SDB		
	EVIER		
	MACHINE A LAVER		
	AUTRES (SDB 2)		

Contrôle des eaux pluviales:

EAUX PLUVIALES	Gouttières	3	
	Grille pluviale	0	
	Drains	0	

Contrôle de la boîte de branchement:

Présence d'une boîte en limite de propriété:	OUI	
Accessible / pas accessible:	Accessible	
Étanchéité au niveau de la boîte:		
Étanchéité du réseau d'évacuation :		

Conclusion du service d'assainissement:

Habitation raccordée / en partie raccordée / non raccordée : **Habitation en Partie Raccordée**

Raccordement conforme / non-conforme : **Raccordement non conforme**

Remarques générales:

Problème de réseau d'eaux usées en partie privative; canalisation à reprendre.