



S.P.L. Eaux
Barousse Comminges Savo

Assainissement Non Collectif
Contrôle diagnostique de l'existant
Rapport de visite

Date du contrôle : **21/05/2014** Contrôle effectué par : **Patrick DESBARATS**
Commune : **LABARTHE INARD**
Référence abonné : **10220J**
Adresse de l'immeuble : **5, CHEMIN DE LA LANNE**
Nom et Prénom du propriétaire de l'immeuble : **MOUGIN Hugues**
Adresse du propriétaire (si différente de l'adresse de l'immeuble) : **sans objet**
Nom et Prénom du locataire de l'immeuble : **sans objet**

Ce rapport se limite au contrôle des points réglementaires fixés par l'arrêté du 7 septembre 2009 et aux informations fournies par le propriétaire. Le contrôle a pour objet d'évaluer l'existence d'éventuels risques sanitaires ou environnementaux au moment de la visite, ainsi que des anomalies visibles. Ce contrôle ne garantit pas le bon fonctionnement futur de l'installation.

Avis : Acceptable

1. Fiche technique de votre installation

Rappel : Les termes : « installation d'assainissement non collectif » désignent toutes installations d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l'article R.241-5 du code de l'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées (article 1 de l'arrêté du 7 septembre 2009).

A) Description

Capacité d'accueil de l'habitation : 2 chambres

Collecte : Collecte séparée des eaux pluviales et des eaux usées sur déclaration du propriétaire

Prétraitement : Bac à graisse pour les eaux de cuisine et fosse toutes eaux

Traitement : Lit filtrant drainé à flux vertical

Rejet : Rejet dans le fossé situé Chemin de la Lanne au moyen d'une pompe de relevage

B) Fonctionnement

Collecte : Pas de dysfonctionnement constaté

Prétraitement : Fosse vidangée le 11/04/2014

Traitement : Pas de dysfonctionnement constaté

Rejet : Pas de dysfonctionnement constaté

2. Conclusion du contrôle

DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION	FONCTIONNEMENT
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Filière complète et réglementaire	<input checked="" type="checkbox"/> 6. Pas de problème constaté
<input type="checkbox"/> 2. Filière complète mais non réglementaire	<input type="checkbox"/> 7. Inaccessibilité / Dégradations constatées
<input type="checkbox"/> 3. Filière incomplète	<input type="checkbox"/> 8. Nuisances constatées (odeurs, écoulements,...)
<input type="checkbox"/> 4. Filière inexistante	<input type="checkbox"/> 9. Suspicion de pollution
<input type="checkbox"/> 5. Filière inconnue	<input type="checkbox"/> 10. Rejet direct

177

EC

Y.07