

LINCK'ELEC

Chemin de la Poumadette
65700 LAHITTE TOUPIERE

tél 06 64 46 40 65

Mr & Mme ROY
8 chemin de louis
65700 LABATUT-RIVIERE

ATTESTATION

Au court de ma visite du logement 8 chemin de louis de louis a Labatut rivièrre de Mr & Mme ROY
sur leur demande suite a des problèmes électriques .

Je vous informe les tableaux électriques ne sont pas conformes a la norme NF C15 100.

La section d'alimentation du tableau côté cuisine est en 1,5 mm² alors qu'elle devrait être en 10 mm²
minimum.

Les prises qui alimentent le four, la plaque, le lave vaisselle et le frigo sont alimentées par deux multiprises
en 1,5.

Il faut procéder a une remise aux normes de la cuisine complète et les tableaux électriques .

Je reste à votre disposition pour tout renseignements.

Bien Cordialement