

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE – Logement (6.1)

Ref dossier : 0717F61

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêtés du 15 septembre 2006

A INFORMATIONS GENERALES

Valable jusqu'au : 08/08/2027 Type de bâtiment : Maison Individuelle Nature : Villa Année de construction : < 1948 Surface habitable : 750 m² Adresse : LE CHÂTEAU LOU PRADA 32190 PRÉNERON Numéro de Lot : NC Référence Cadastrale : NC Nombre de pièces : 15	Date du rapport : 08/08/2017 Date de visite : 08/08/2017 Diagnostiqueur : DA COSTA ANTONIO Catégorie : Habitation (Maisons individuelles) Bâtiment : Etage : Rez de chaussée et étage Escalier : Porte :
Propriétaire : Nom : Madame et Monsieur STALEY Adresse : LOU PRADA LE CHATEAU 32190 PRÉNERON	Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :

B CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Obtenues par la méthode 3CL - DPE, version V15c, prix moyen des énergies indexés au 15/08/2010

	Consommation en énergie finale (détail par énergie et par usage en kWh _{ep})	Consommation en énergie primaire (détail par usage en kWh _{ep})	Frais annuels d'énergie (TTC)
Chauffage	Bois 8 062,5 Electrique 66 608,86	179 913,36	7 311,84 €
Eau chaude sanitaire	Electrique 4 724,76	12 189,88	370,42 €
Refroidissement			
Consommations d'énergie pour les usages recensés	Electrique 71 333,62 Bois 8 062,5	192 103,25	7 954,48 € *

*coût éventuel des abonnements inclus

