


Diagnostic de performance énergétique – logement (B.A)

<p>N° : ARR01-11057 Valable jusqu'au : 19/06/2021 Type de bâtiment : Maison type F4 Année de construction : 1989 < 2001 (1995) Surface habitable chauffée : 115,53 m² Adresse : 27 V.C. Cami Salié 64320 SENDETS Parcelle cadastrale : DA 28</p>	<p>Date : 20/06/2011 Diagnosticteur : Jean-Louis ARRUAT Certification : DTI / 0708-099 délivré par SQI 89/93 avenue P. Vaillant Couturier 94250 GENTILLY Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées. Signature : </p>
<p>Propriétaire : Nom : Monsieur Louis CAZENAIVE Adresse : 17 rue Henri IV 64320 SENDETS</p>	<p>Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :</p>

E.C.D.I. Sarl
Centre d'Affaires des Lilas
77, av. des Lilas - 64000 PAU
TEL : 05 59 02 39 50 - Fax : 05 59 14 70 19
R.C.S PAU B 449 366 061



Consommations annuelles par énergie

Les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre et les coûts indiqués ci-dessous sont obtenus par la méthode 3CL, prix moyens indexés suivant l'arrêté du 15/09/2006

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	Détail par énergie et par usage en kWh _{EF}	Détail par énergie et par usage en kWh _{EP}	
Chauffage	Electrique 6163 kWh _{EF}	15901 kWh _{EP}	558 € TTC
Eau chaude sanitaire	Electrique 2687 kWh _{EF}	6933 kWh _{EP}	2243 € TTC
Refroidissement			
consommation d'énergie pour les usages recensés		22834 kWh _{EP}	922 € TTC

Le total de l'estimation des coûts intègre les coûts d'abonnement(s)

<p>Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement</p> <p>Consommation conventionnelle : 198 kWh_{EP}/m².an</p>	<p>Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement</p> <p>Estimation des émissions : 11 kg_{CO2}/m².an</p>
--	--

<p>Logement économe</p>  <p>≤ 50 kWh A 51-90 kWh B 91-150 kWh C 151-230 kWh D 231-330 kWh E 331-450 kWh F > 451 kWh G</p>	<p>Faible émission de GES</p>  <p>≤ 6 kg A 6-10 kg B 11-20 kg C 21-35 kg D 36-55 kg E 56-80 kg F > 81 kg G</p>
<p>Logement énergivore</p>	<p>Forte émission de GES</p>