



Val d'Adour Environnement SPANC du Val d'Adour

CONTROLE DE FONCTIONNEMENT

RAPPORT DE VISITE SUR LE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF COMMUNE DE SAUVETERRE

N° dossier : SAU/DIAG65/16/NUN/12302
 Adresse de l'immeuble : COTE DU CHATEAU
 Commune : SAUVETERRE
 Section et n° parcelle(s) : NC
 Date de réalisation de l'assainissement : 2006

Propriétaire de l'immeuble:
 Nom du propriétaire : NUNES
 Prénom : THIERRY
 Adresse : COTE DU CHATEAU
 Commune : SAUVETERRE

Visite le : 12/01/16 à 16h00

Présent(s) : M. NUNES

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT :

Superficie de la parcelle :	1 350 m ²
Pente du terrain :	Moyenne (entre 5 et 10%)
Nature du sol :	Argile
Terrain desservi par un réseau d'eau potable :	OUI
Proximité d'un puits destiné à la consommation :	NON

CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION :

Descriptif	Type	Nb habitants permanents	Nb habitants saisonniers	Nb Chambres	Nb Salles de bains	Nb WC	Nb Cuisines
Habitation 1	En vente			3	2	2	1

COLLECTE DES EAUX USEES

Regards de collecte (Eaux ménagères / Eaux vannes) : NON
 Destination des eaux pluviales : Réseau de surface (caniveau, fossé, ruisseau...)

PRETRAITEMENT :

Équipement(s) existant(s)	Accès	Volume (m ³)	Eaux Ménagères	Eaux Vannes	Ventilation	Préfiltre	Date Vidange	Vidangeur Agréé
Fosse Toutes Eaux	OUI	3	OUI	OUI	Primaire	Epurbloes	2015	OUI

FRIERE DE TRAITEMENT :

Équipement(s) existant(s)	Accès	Dimensionnement	A 5 m Habitation	A 3 m des arbres	A 3 m limites propriété	A 35 m eau potable	Regard de répartition	Regard de bouclage
Filtre à sable à flux vertical drainé	OUI	Largeur 3 m Longueur 8 m Superficie 24 m ²	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

REJET DES EFFLUENTS :

Type de rejet dans le milieu : Effluents traités
 Milieu récepteur : Superficiel (à déterminer)
 Rejet sur la voie publique : NON

Wu

[Signature]

[Signature]