

VOLET 2 - Caractéristiques de l'installation

► VÉRIFICATION DES MODIFICATIONS INTERVENUES DEPUIS LA PRÉCÉDENTE VISITE

- Réaménagement du terrain sur et aux abords de l'installation d'assainissement : **NON**
- Réaménagement de l'immeuble avec augmentation du nombre de pièces principales : **NON**
- Réalisation des travaux notifiés dans le précédent rapport de visite : **NON**

Observations : **NON**

► DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION

Descriptif de la collecte et du transport des eaux usées domestiques

- La totalité des eaux usées domestiques est collectée vers une même filière d'ANC : **OUI**

Observations :

- Les eaux pluviales sont-elles collectées séparément ? **OUI**
- Destination des eaux pluviales : **Fossé**

Descriptif des dispositifs et ouvrages de traitement de la filière

	Prétraitement	Traitement primaire	Traitement secondaire
Dénomination	Aucun	Fosse toutes eaux	Filtre à sable vertical drainé
Nature des eaux usées raccordées		Toutes les eaux	Toutes les eaux
Accessibilité		OUI	OUI
Dimensions		10 000L	50 m ²
Présence d'un préfiltre		OUI	
Présence d'une ventilation primaire		OUI	
Présence d'une ventilation secondaire		OUI	
Destination des eaux prétraitées ou traitées		Filtre à sable	
Remarques (état, fonctionnement, ...)			

Descriptif du mode d'évacuation des eaux usées traitées

- Type d'évacuation des eaux : **par rejet vers le milieu hydraulique superficiel (fossé communal)**
- Aspect visuel / odeur des eaux rejetées : **aspect limpide**

Observations :

- En cas de rejet hors de la parcelle existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s'effectue le rejet ? **OUI**