

Grégory PELTZ

Région Sud Ouest

Certifiée ISO 9002

Agence Pyrénées Gascogne

ZAC du Parc des Pyrénées

Rue du Néouvielle

65 420 IBOS

M. BORDEDEBAT Bernard

25, Chemin De Siaoubère

65 200 LOUCRUP

Commune: **LOUCRUP**

Date du contrôle de bonne exécution des travaux: **27/05/2020**

Type de Dossier: **VENTE**

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
d'un dispositif d'assainissement non collectif

Arrêté interministériel du 7 mars 2012

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code de la construction et de l'habitation,

Vu la loi sur l'eau du 3 janvier 1992,

Vu la loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006

Je soussignée Grégory PELTZ, agissant en tant que technicien ANC sur le SPANC de la commune de LOUCRUP, certifie que le dispositif d'assainissement non collectif de l'habitation de M. BORDEDEBAT située au 25, Chemin De Siaoubère à LOUCRUP, a été réalisé conformément à la législation en vigueur (DTU 641 d'août 2013).

Filière mise en place

- Pré-Traitement: FTE 4000L.
- Traitement: Tranchées d'épandage.

A cette date, les travaux sont réputés conformes à la législation et sous la responsabilité du propriétaire. Pour le bon fonctionnement du système, nous vous rappelons qu'un entretien régulier de la fosse toutes eaux est indispensable et obligatoire (art. 5 des arrêtés du 6 mai 1996). Cette vidange doit pouvoir être justifiée (bon ou facture).

Restant à votre service, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le technicien ANC
Grégory PELTZ