



# Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

N° : ..... 2003/DUMOULIN/1377\_MAISON  
 Valable jusqu'au : ..... 11/03/2030  
 Type de bâtiment : ..... Habitation (en maison individuelle)  
 Année de construction : .. 1948 - 1974  
 Surface habitable : ..... 74.3 m<sup>2</sup>  
 Adresse : ..... 7 RUE BASSE  
 32160 PLAISANCE

Date (visite) : ..... 12/03/2020  
 Diagnostiqueur : .. LESCLOUPE François  
 Certification : LCC QUALIXPERT n°C2974 obtenue le 18/12/2018  
 Signature :

**Propriétaire :**  
 Nom : ..... Monsieur et Madame DUMOULIN  
 Daniel  
 Adresse : ..... 7 RUE BASSE  
 32160 PLAISANCE

**Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :**  
 Nom : .....  
 Adresse : .....

## Consommations annuelles par énergie

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble / au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015. Le présent diagnostic de performance énergétique a été enregistré sur le site de l'ADEME sous le numéro : 2032V1000298L

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	détail par énergie et par usage en kWh <sub>EF</sub>	détail par énergie et par usage en kWh <sub>EP</sub>	
<b>Chauffage</b>	Fioul : 16 679 kWh <sub>EF</sub>	16 679 kWh <sub>EP</sub>	1 201 €
<b>Eau chaude sanitaire</b>	Electricité : 2 624 kWh <sub>EF</sub>	6 771 kWh <sub>EP</sub>	288 €
<b>Refroidissement</b>	-	-	-
<b>CONSUMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSES</b>	Electricité : 2 624 kWh <sub>EF</sub> Fioul : 16 679 kWh <sub>EF</sub>	23 450 kWh <sub>EP</sub>	1 581 € (dont abonnement: 93 €)

## Consommations énergétiques

(En énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement



## Émissions de gaz à effet de serre

(GES)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle : **315 kWh<sub>EP</sub>/m<sup>2</sup>.an**  
sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement

Estimation des émissions : **68 kg<sub>eqCO<sub>2</sub></sub>/m<sup>2</sup>.an**



N° Vert 0 800 330 311 Courriel: [contact@maisondudiag.fr](mailto:contact@maisondudiag.fr)  
[www.maisondudiag.fr](http://www.maisondudiag.fr)

SIRET: 753 309 392 00011 SARL Maison du Diag au capital de 10000 Euros