



Communauté de Communes Adour Madiran  
Val d'Adour Environnement  
**SPANC du Val d'Adour**

## CONTROLE DE FONCTIONNEMENT

### RAPPORT DE VISITE SUR LE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF COMMUNE DE SENAC

<b>N° dossier : 6987</b> <b>Nom du locataire : M. et Mme RHAZAL</b> <b>Prénom : Abdelkarim Et Dominique</b> <b>Adresse de l'immeuble : 8 IMP LAHITAU</b> <b>Commune : SENAC</b> <b>Section et n° parcelle(s) : E 0357</b> <b>Date de réalisation de l'assainissement : 2004</b>	<b>Propriétaire de l'immeuble:</b> <b>Nom du propriétaire : M. et Mme RHAZAL</b> <b>Prénom : Abdelkarim Et Dominique</b> <b>Adresse : 8 IMP LAHITAU</b> <b>65140 SENAC</b>
---	--

Visite le : 06/11/2019 à 14:00

Présent : Mme RHAZAL

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT:			
Superficie de la parcelle :	20000 m <sup>2</sup>	Pente du terrain :	Moyenne entre 5 et 10%
Alimentation en eau potable :	Publique	Nature du sol :	
Présence d'un captage d'eau :	Sur le terrain : Oui Pour conso. humaine ? :	Sur terrain voisin : Non Pour conso. humaine ? :	
Observations :			

CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION :				
Type	Nb occupants	Nb equiv. Habitants (EH)	Nb Chambres	Observations
En vente	2	5	3	Nb wc : 4 Nb SdB : 3 Nb cuisine : 1

COLLECTE DES EAUX USEES:
Regards de collecte (Eaux ménagères / Eaux vannes) : NON
Destination des eaux pluviales : Fossé communal

PRETRAITEMENT :							
Equipement(s) existant(s)	Accès	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nat. Eaux raccordées	Ventilations	Préfiltre	Date Vidange	Vidangeur agréée
Fosse Toutes Eaux : Oui	Oui	3	Toutes eaux	Primaire : Oui Secondaire : Oui	Oui		Non précisé

FILIERE DE TRAITEMENT :							EH : EQUIVALENT HABITANT R. : REGARD	
Equipement(s) existant(s)	Accès	Dimensionnement	Eaux raccordées	Implantation	Regard de répartition	Regard de bouclage		
Filtre à sable vertical drainé	Oui	25m <sup>2</sup>	Toutes eaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>•À 5 m de l'habitation : Oui</li> <li>•À 3 m de la limite de parcelle : Oui</li> <li>•À 3 m des arbres : Oui</li> <li>•À 35 m d'un captage d'eau potable : Oui</li> <li>•Recouvrement étanche : Non</li> <li>•Circulation ou stationnement de véhicule : Non</li> </ul>	Oui	Oui		
<b>Observations sur le traitement :</b>								