



www.antaex.com

Conseil
Réactivité
Efficacité
Qualité

Antaex
Diagnostics Immobiliers

Siège social : 35 rue Berlioz - 13006 Marseille | ☎ : 04 91 42 55 36
Sarl au capital de 7500 euros | Siret : 502 551 351 00013 | Code APE : 71.20B

Diagnostic de performance énergétique

N° : 11RP010570

Mas Tradevens - 1067 route de Puget
84360 LAURIS

Valable 10 ans à partir du : 19/01/2011
Type de bâtiment : Habitation (maison individuelle)
Année de construction : Avant 1975
Surface habitable : 470 m²

Date : 31/01/2011

Diagnostiqueur : FERRARI Jean-Marc
Certification n° ODI/DPE/07069399 délivrée par AFAQ-AFNOR

Signature :

ANTAEX
Diagnostics Immobiliers
35 rue Berlioz - 13006 Marseille
www.antaex.com

Propriétaire

M & Mme LAISSY Jean-Pierre
Mas Tradevens
1067 route de Puget
84360 LAURIS

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu)

Nom :
Adresse :

Consommations annuelles par énergie (Un détail des consommations par type énergie est donné en page suivante)

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 15c, prix moyen des énergies indexés au 15 août 2006.

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie (€ TTC)
	détail par usage en kWh _{EP}	détail par usage en kWh _{EP}	
Chauffage	Electricité : 12 200 Fioul : 69 167	100 642	6 317 €
Eau chaude sanitaire	Electricité : 2 108 Fioul : 2 875	8 313	472 €
Climatisation	-	0	0 €
CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR LES USAGES RECENSES	-	108 955	6 850 € (dont abonnement : 61 €)

Consommations énergétiques

(en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Émissions de gaz à effet de serre

(GES)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation conventionnelle : 232 kWh ep/m².an

Estimation des émissions : 51 kg eqCO₂/m².an

Logement économe




Logement

232
kWh ep/m².an

Logement énergivore

Faible émission de GES



Logement

51
kg eqCO₂/m².an

Forte émission de GES