

Ibos, le 22 novembre 2018

Région Sud-Ouest  
Certifiée ISO 9002

**Territoire Pyrénées  
Gascogne**  
ZAC du Parc des Pyrénées  
Rue du Néouvielle  
65420 IBOS

Mme MILLET Yvette  
4 rue du lavedan  
65100 ADE

Dossier suivi par :  
HENIN Tom

Commune : **LABASSERE**  
Date du contrôle : **26/10/2018**  
Type de dossier : **Contrôle vente**

## **CERTIFICAT DE NON CONFORMITE**

*D'un dispositif d'assainissement non collectif*

Arrêté interministériel du 6 mai 1996

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de la santé publique,  
Vu le code de la construction et de l'habitation,  
Vu la loi sur l'eau du 3 janvier 1992,  
Vu la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006,

Je soussignée HENIN Tom, agissant en tant que technicien ANC, certifie que le dispositif d'assainissement non collectif de l'habitation de Madame **MILLET Yvette** située à **LABASSERE (83 Rte de la fontaine sulfureuse)** n'a pas été réalisé conformément à la législation en vigueur (DTU 64.1 de mars 2007).

### Filière à mettre en place :

- ↓ Prétraitement : fosse toutes eaux de 3m<sup>3</sup> avec préfiltre à cassettes et bac à graisse (si les évacuations des eaux ménagères sont supérieures à 10m).
- ↓ ventilation des gaz en amont et en aval de la fosse de diamètre 100 mm
- ↓ Traitement : Tertre d'infiltration
- ↓ Rejet : Infiltration

A cette date, les travaux sont réputés non conformes à la législation et sous la responsabilité du propriétaire. Pour le bon fonctionnement du système, nous vous rappelons qu'un entretien régulier de la fosse toutes eaux est indispensable et obligatoire (art.5 des arrêtés du 6 mai 1996). Cette vidange doit pouvoir être justifiée (bon ou facture).

Restant à votre service, je vous prie d'agréer, Monsieur, Madame l'expression de mes salutations distinguées.

Le Technicien ANC  
HENIN Tom



**VEOLIA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX**  
EAU  
**Centre Toulouse-Pyrénées - Service Pyrénées**  
Unité Opérationnelle Assainissement Pyrénées - ANC  
Tél : 05 61 80 09 02 - Fax : 05 62 56 36 01  
Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux  
52, rue d'Anjou - 75384 Paris Cedex 08  
S.C.A. au capital de 1 207 287 340 Euros  
572 025 526 RCS Paris