

Installation d'épuration biologique : - Equipements électromécaniques en état de marche ? - Taux d'accumulation des boues ? %	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Commentaires sur le prétraitement : Fosse toutes eaux de 5000 litres. Seul un regard est accessible (celui du préfiltre). Un pneu a été anormalement mis en place sur ce regard comme rehausse.	

Bac à graisse	
• Tampon du bac à graisse accessible ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
• Hauteur des graisses : cm Volume : ? L	
• Le volume est-il adapté à son utilisation ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/> ?
• Le bac présente-t'il des signes d'altération ? o Si oui, préciser : Ouvrage déformé.	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> ?
• Présence d'odeurs ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
• Type d'eaux usées collectées : Eaux ménagères	
Vidange : Vidange effectuée par un vidangeur <input type="checkbox"/> Vidange effectuée par le particulier <input type="checkbox"/> ...Vidange effectuée par un agriculteur <input type="checkbox"/>	
Commentaires sur le bac à graisse : Le regard du bac à graisses est déformé. Un pneu a été mis en place sur ce regard à la place d'une rehausse. Le bac à graisses devra être changé et laissé accessible.	

Préfiltre :	
• Tampon du préfiltre accessible ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
• Dégradations constatées ? o Si oui, préciser :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
• Préfiltre indépendant de la fosse ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
• Préfiltre à matériau filtrant : présence du matériau de remplissage adapté ? o Si oui, type de matériau de remplissage : Pouzzolane	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
• Colmatage ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
• Ecoulement au sein du préfiltre correct ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
• Présence d'odeurs ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Commentaires sur le préfiltre : Préfiltre intégré à la fosse. Un pneu a été installé à la place d'une rehausse sur le regard. Le pneu sera enlevé et remplacé par une rehausse adaptée.	

Ventilation	
• Type de ventilation ? secondaire	
• Fonctionnement correct de la ventilation ? o Si non, préciser : Ventilation remontée le long du mur et surmontée par un champignon d'aération.	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
• Diamètre de la ventilation : 100 mm	
• Remontée au faitage ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
• Dépassement de 40 cm au-dessus du faitage ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Commentaires sur la ventilation : Ventilation de fosse sous le toit avec un champignon d'aération. La canalisation de ventilation de fosse sera remontée 40 cm au dessus du faitage et surmontée par un extracteur statique ou éolien.	

Filière de traitement

• Type de traitement : Filtre à sable vertical drainé • surface : 35 m ² Longueur : 7 m (ml) Largeur : 5 m • Présence de : o Regard de répartition : <input checked="" type="checkbox"/> o Regard de bouclage : <input checked="" type="checkbox"/> o Regard de contrôle : <input checked="" type="checkbox"/>	
• Présence d'eau stagnante sur le traitement ?	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
• Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? o Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface, ...) :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Commentaires sur le traitement : Filtre à sable vertical drainé de 35 m ² .	

Impacts du traitement sur l'environnement	
• Le système de traitement présente-t-il des risques pour la salubrité publique ? o Si oui, lesquels et pourquoi ?	<input type="checkbox"/> Nul <input checked="" type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Elevé
• Le système de traitement a-t-il un impact négatif sur l'environnement ? o Si oui, lequel et pourquoi ?	<input type="checkbox"/> Nul <input checked="" type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Elevé