

PROCES VERBAL  
DE RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX

Le 14 Septembre 1967

OPERATION : .....

OBJET DU MARCHÉ : CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION  
Rue de Terbes s.l.c. & BIGORRE

MAITRE D'OUVRAGE : Monsieur et Madame CARIER Deniel

PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHÉ : Monsieur CARIER Deniel

En présence de :

Messieurs  
CARIER Deniel Maître d'ouvrage  
JOSEPH Gros Ouvre S.A.L. ANTON  
BASIN d'edi. Sanitaire BASIN et ANDRES  
DE FIERKOWISKY Menuiserie ext. V.M.H.  
BERTRAND Claude Electr. S.N.C.  
COUHAÏLAT Francis Plâtrerie  
THIEUVE Alexis Carrelage L.T. CARRELAGE  
PERES Guy Chauffage S.F.D.B.  
VIGNOLA Régis charp. Couv. zinc S.A.R.L. VIGNOLA  
CONSTANT J.C. Maître d'Ouvre

SR  
P.A. FC

Il a été procédé à la Réception des Travaux définis au marché d'entreprise.

Le Maître d'Ouvrage, après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires a constaté que les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés et que les ouvrages sont conformes aux spécifications du contrat d'entrepris, à l'exception des travaux en cours de parachèvement ci-après :

- J. M. H. R. à S.
- SARL BAJON ANDRÉS R. à S.
- BEATRANNE R. à S.
- COUDRAIAT R. à S.
- THIÈRE ALBO R. à S.
- SARL VIGNOUE FRÈRES R. à S.

SARL ANIM

- Contrôler et remédier à la micro-faune horizontale intérieure, sans désordre, en hauteur à 50 cm du plancher sur perçages Est de la chambre sud Est cège
- Remédier aux infiltrations d'eau à l'étage, sur plancher Ouest de la tour, sous dalle laboratoire et sur a. lége sous appui de baie dur chassés, objet qui laisse paraître une trop faible pente et l'absence d'une goutte d'eau

S.E.D.B. Recherche l'origine de la fuite d'eau en la fente sur circuit chauffage du radiateur de la chambre Sud-Est