



Le lundi 26 Juillet 2010

Nom : Ramirez Christian
Adresse : Le Village
Ville : SOST
Code Postal : 65370

COMPTE RENDU D'INTERVENTION

Heure d'arrivée : 9H45

TECHNICIEN : PHILIPPE

Heure de départ : 10H25

MODELE : STATION D'EPURATION EYVI 07EH BSI N° 10.05.057

CHANTIER : SOST

POSE DE LA PARTIE ELECTROMECHANIQUE : COMPRESSEUR AIR PUMP SLL-40 /
POMPE SV150/COFFRET CE

MOTIF D'INTERVENTION : MISE EN SERVICE STATION D'EPURATION

TRAVAIL EFFECTUE : **Sous-Garantie**

Remarque du technicien :

Contrôle du niveau de la station (pour station type classique) :.....

Eléments détectés lors de la mise en service : Graisse oui / non

Elément non biodégradable (lingettes..) oui / non

Autre :

Alimentation électrique :

~~Mono~~ / ~~TFF~~ / manque le câble électrique

Terrain : Station posée dans une cuvette Oui / ~~Non~~
Risque d'inondée la partie électromécanique Oui / ~~Non~~

Autre : ATTENTION A L'AMENAGEMENT DU TERRAIN

RISQUE DE NOYER LE COMPRESSEUR

ESSAI PROVISOIRE R.A.S

Encaissement de :

S.M.V.E :

CLIENT :