

Certifiée ISO 9001

Mairie de Pouzac
1, Rue de la Mairie
65 200 POUZAC

Objet : Raccordement des eaux usées non conforme

Madame, Monsieur

Suite à une enquête réalisée le 10/07/2020 sur la conformité du branchement assainissement du bien appartenant à la commune de Pouzac et situé au **2 et 2ter, Rue du Général Lafaille à Pouzac**, nous avons constaté d'une part que la parcelle possède bien un raccordement au réseau public d'assainissement sur lequel l'appartement du fond de l'habitation est correctement raccordé, d'autre part, que les effluents issus de l'habitation ne se rejette pas dans ce branchement. De plus la maison se déverse dans un regard non étanche qui envoi les effluents dans une niche de compteur.

Il vous appartient donc de collecter l'ensemble des rejets d'eaux usées de votre immeuble et de les diriger vers un regard dit boîte de branchement, ce-dernier raccordé au réseau public d'assainissement.

Enfin, l'assainissement de la commune de Pouzac étant de type séparatif, les eaux pluviales doivent être déversées dans les points de collecte prévus à cet effet (fossés, ruisseaux, puisards...), et seules les eaux usées domestiques peuvent être déversées dans les canalisations d'eaux usées (article 3 du règlement des abonnements d'assainissement).

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous communiquer la date à laquelle vous envisagez la mise en conformité de votre raccordement à l'égout.

Passé un délai de 3 mois à compter de ce jour, nous serions contraints d'appliquer l'ensemble des dispositions réglementaires du service assainissement.

Toutefois, ne manquez pas de nous informer d'éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans cette régularisation.

Nous sommes persuadés que vous comprendrez l'importance qui s'attache à la mise en conformité de vos installations pour le bon fonctionnement des ouvrages publics.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre meilleure considération.

Veolia Eau - Compagnie générale des Eaux
Service Assainissement.

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Territoire Pyrénées Gascogne
Service Local Assainissement
ZAC du Parc des Pyrénées
Rue de Neouvielle - 65420 IBOS
Tél. : 05 62 56 36 14 - Fax : 05 62 56 36 01

Copie : Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Haut Adour

VEOLIA - CGE -
Agence Pyrénées-Gascogne
ZAC du Parc des Pyrénées
Rue Neouvielle
65420 - IBOS
Tél. : 05.62.56.36.11 - Fax : 05.62.56.36.01

VEOLIA - Compagnie Générale des Eaux
Centre Régional Toulouse-Pyrénées
ZAC la Plaine
22, avenue Marcel Dassault - B.P. 25873
31506 Toulouse Cedex 5
www.veolia.com