



Date de la visite : 18/03/2021  
Nom du technicien : Jonathan DOMEQ  
Coordonnées de la parcelle : D6, 11 chemin du moulin  
Réfèrent lors du contrôle : le propriétaire

## A. INFORMATIONS SUR LE TERRAIN

Terrain en pente : Non

## B. INFORMATIONS SUR LE BATI

Type de résidence : Vacant

Date de construction : 1800 Rénovations : 1980

Nombre de chambres : 3

Type d'habitat : Maison individuelle

## C. DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT

### COLLECTE DES EAUX USEES :

EP et EU sont-elles collectées séparément ? Oui

EV et EM sont-elles collectées ensemble ? Non

### DESTINATION DES EAUX USEES :

Eaux vannes : La phase de prétraitement est assurée par une fosse septique.

Eaux ménagères : Pas de prétraitement pour les eaux ménagères (cuisine, salle de bain autre ...)