



COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

N° de demande : 137550350

Année : 2021

Référence client : 10084792

AGENCE DE TARBES CENTRE

111 AVENUE ARISTIDE BRIAND
65310 ODOS
05.62.36.98.39
Lun-Ven 7H30-19H30 /Sam 8H-12H
tarbes.homeservices@engie.com

INFORMATION CLIENT

Madame CHAOUICHE
5 ROUTE DU PIC DU MIDI
65190 SINZOS

Occupant propriétaire

Tél. :
Port. : 0766805200
E-mail : minachaouche@yahoo.fr

INTERVENTION

Date de début d'intervention : 30/09/2022 14:28

Date de fin d'intervention : 30/09/2022 14:41

Type de contrat : SECURITE*

Motif initial d'intervention : Entretien

Technicien : JOM (97990)

MATERIEL

Type d'équipement : CHAUDIERE MURALE

Marque : FRISQUET

Modèle : HM CONDENSATION VISIO 32KW M THPE

N° de série : 00

Mise en service : 23/09/2020

Puissance : 24 KWH

Fin de garantie : 23/09/2022

Etat d'embouement : Bon

PRODUITS ET SERVICES

Référence	Description	Quantité	Prix unitaire HT	Total TTC
Total TTC				0,00 €

REGLEMENTS

TACHES EFFECTUEES

Intervention

NON-CONFORMITES

MESURES

COAMB	0 ppm
débit ECS	12 l/m
DELTA T°	41 °C

FIN D'INTERVENTION

L'entretien a-t-il été réalisé ? Oui

Commentaire :

va 2022 controle etancheite eau et gaz ok

Signature du technicien



Signature du client

