

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.A)

N° : M/223/09/12 / 1
 Valable jusqu'au : 04/10/2022
 Type de bâtiment : Appartement 1er étage
 Année de construction : < 1948
 Surface habitable : 90 m²

Adresse : 5, Avenue de Toulouse 31110 BAGNÈRES-DE-LUCHON

Date de visite: 21/09/2012
 Date d'établissement: 05/10/2012
 Diagnostiqueur : Lucien ESPOUY
 SARL Lucien ESPOUY - BAGNÈRES-DE-LUCHON
 Tél. : 05.61.95.92.57
 Email : lucien-espouy@orange.fr

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par CERTIFI 37, Route de Paris 31140 AUCAMVILLE . Le N° du certificat est 7-1094 délivré le 20/05/2009 et expirant le 04/10/2012.

Propriétaire :
 Nom : Mr et Mme PRADEL
 Adresse : Avenue de Toulouse 31110 BAGNÈRES-DE-LUCHON
 Email :

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) :
 Nom :
 Adresse :

Consommations annuelles par énergie

obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 15C, estimé au logement, prix des énergies indexés au 15/08/2010

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie (TTC)
	détail par énergie et par usage en kWh _{EF}	détail par usage en kWh _{EP}	
Chauffage	Gaz : 11589 kWh _{ef}	11589 kWh _{ep}	642 €
Eau chaude sanitaire	Gaz : 2484 kWh _{ef}	2484 kWh _{ep}	138 €
Refroidissement	-	-	-
Abonnements	-	-	180 €
CONSOMMATION D'ÉNERGIE POUR LES USAGES RECENSES	Gaz : 14073 kWh _{ef} Total : 14073 kWh _{ef}	14073 kWh _{ep}	959 €


Consommations énergétiques (en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommat° conventionnelle : 156,4 kWh_{EP}/m².an

sur la base d'estimations à l'immeuble/au logement* pour le logement/pour un logement représentatif*

Logement économe



Logement


156,4
kWh ep/m².an

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Estimation des émissions : 36,6 kg_{éqCO2}/m².an

Faible émission de GES



Logement

36,6
kg eqco2/m².an

Forte émission de GES

Logement énergivore

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.A)

N° : M/223/09/12 / 6
 Valable jusqu'au : 04/10/2022
 Type de bâtiment : Appartement 2ième étage
 Année de construction : < 1948
 Surface habitable : 90 m²

Date de visite: 21/09/2012
 Date d'établissement: 05/10/2012
 Diagnostiqueur : Lucien ESPOUY
 SARL Lucien ESPOUY - BAGNÈRES-DE-LUCHON
 Tél. : 05.61.95.92.57
 Email : lucien-espouy@orange.fr
 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par CERTIFI 37, Route de Paris 31140 AUCAMVILLE . Le N° du certificat est 7-1094 délivré le 20/05/2009 et expirant le 04/10/2012.

Adresse : 5, Avenue de Toulouse 31110 BAGNÈRES-DE-LUCHON



Propriétaire :
 Nom : Mr et Mme PRADEL
 Adresse : Avenue de Toulouse 31110 BAGNÈRES-DE-LUCHON
 Email :

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) :
 Nom :
 Adresse :

Consommations annuelles par énergie

obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 15C, estimé au logement, prix des énergies indexés au 15/08/2010

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie (TTC)
	détail par énergie et par usage en kWh _{EP}	détail par usage en kWh _{EP}	
Chauffage	Gaz : 11915 kWh _{ep}	11915 kWh _{ep}	660 €
Eau chaude sanitaire	Gaz : 2484 kWh _{ep}	2484 kWh _{ep}	138 €
Refroidissement	-	-	-
Abonnements	-	-	180 €
CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSES	Gaz : 14399 kWh _{ep} Total : 14399 kWh _{ep}	14399 kWh _{ep}	977 €

Consommations énergétiques (en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Consommat° conventionnelle : 160 kWh_{EP}/m².an

Émissions de gaz à effet de serre (GES)


Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Estimation des émissions : 37,4 kg_{éqCO2}/m².an

sur la base d'estimations à l'immeuble/au logement* pour le logement/pour un logement représentatif*

Logement économe


Logement



159,9
kWh_{ep}/m².an

Faible émission de GES

Logement



37,4
kg_{éqCO2}/m².an

Forte émission de GES

Logement énergivore

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.A)

N° : M/223/09/12 / 2 Valable jusqu'au : 04/10/2022 Type de bâtiment : Appartement 3ième étage Année de construction : < 1948 Surface habitable : 70 m ² Adresse : 5, Avenue de Toulouse 31110 BAGNÈRES-DE-LUCHON	Date de visite: 21/09/2012 Date d'établissement: 05/10/2012 Diagnostiqueur : Lucien ESPOUY SARL Lucien ESPOUY - BAGNÈRES-DE-LUCHON Tél. : 05.61.95.92.57 Email : lucien-espouy@orange.fr <i>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par CERTIFI 37, Route de Paris 31140 AUCAMVILLE . Le N° du certificat est 7-1094 délivré le 20/05/2009 et expirant le 04/10/2012.</i>
---	--

Propriétaire : Nom : Mr et Mme PRADEL Adresse : Avenue de Toulouse 31110 BAGNÈRES-DE-LUCHON Email :	Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :
---	---

Consommations annuelles par énergie

obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 15C, estimé au logement, prix des énergies indexés au 15/08/2010

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie (TTC)
	détail par énergie et par usage en kWh _{EP}	détail par usage en kWh _{EP}	
Chauffage	Gaz : 8452 kWh _{ep}	8452 kWh _{ep}	468 €
Eau chaude sanitaire	Gaz : 2203 kWh _{ep}	2203 kWh _{ep}	122 €
Refroidissement	-	-	-
Abonnements	-	-	180 €
CONSOMMATION D'ENERGIE POUR LES USAGES RECENSES	Gaz : 10655 kWh _{ep} Total : 10655 kWh _{ep}	10655 kWh _{ep}	770 €

Consommations énergétiques (en énergie primaire) Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement	Émissions de gaz à effet de serre (GES) Pour le chauffage, la production d'eau chaude, sanitaire et le refroidissement
Consommat° conventionnelle : 152,2 kWh_{EP}/m².an	Estimation des émissions : 35,6 kg_{éqCO2}/m².an

sur la base d'estimations à l'immeuble/au logement* pour le logement/pour un logement représentatif*

