



Communauté de Communes Adour Madiran
Val d'Adour Environnement
SPANC du Val d'Adour

CONTROLE DE FONCTIONNEMENT

RAPPORT DE VISITE SUR LE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF COMMUNE DE CASTELNAU RIVIERE BASSE

N° dossier : 9607 Nom de l'utilisateur : Mme CAZALAS Françoise Adresse de l'immeuble : 20 RTE DE MADIRAN Commune : CASTELNAU RIVIERE BASSE Section et n° parcelle(s) : B 257-258 Date de réalisation de l'assainissement : 1953	Propriétaire de l'immeuble : Nom du propriétaire : Mme CAZALAS Prénom : Françoise Adresse : 10 R JB BACQUIER 65000 TARBES
--	--

Visite le : 10/02/2022 à 14:20

Présent : Mme CAZALAS FRANCOISE

CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT :

Superficie de la parcelle :	1331 m ²	Pente du terrain :	Faible <5%
Alimentation en eau potable :	Publique	Nature du sol :	Argile
Présence d'un captage d'eau :	Sur le terrain : Non		Sur terrain voisin : Non

CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION :

Type	Nb occupants	Nb Equivalents habitants (EH)	Nb Chambres	Observations
Secondaire	0	6	5	Nb wc : 2 / Nb SdB : 2 / Nb cuisine : 1

COLLECTE DES EAUX USEES :

Regards de collecte (Eaux ménagères / Eaux vannes) : OUI
Destination des eaux pluviales : Fossé

PRETRAITEMENT :

Equipement(s) existant(s)	Accès	Vol.(m ³)	Nature eaux raccordées	Ventilations	Préfiltre	Date Vidange	Vidangeur agréée
Fosse septique: Oui	Oui	NC	Eaux vannes	Primaire : Non Secondaire : Non	Non	NC	NC
Observations sur le prétraitement :		- Bac à graisse absent - Pas de fosse septique pour les eaux usées brutes du sanibroyeur - Ventilation primaire absente					

FILIERE DE TRAITEMENT :

EH : EQUIVALENT HABITANT

Equipement(s) existant(s)	Accès	Dimensionnement	Eaux raccordées	Implantation	Regard répartition	Regard bouclage
Pas de filière						

REJET DES EFFLUENTS :

Vers le milieu superficiel :	Oui	Nature du rejet traité	Pas de rejet
		Nature du rejet prétraité	Eaux vannes
		Nature du rejet brut	Eaux vannes & eaux ménagères
Dans le sous-sol :	Non		
Exutoire :	Fossé départemental de la RD 65 dite « RTE de Madiran »		

SPANC du Val d'Adour

80 bis avenue Claude Chalin 65 500 VIC EN BIGORRE

Tel : 05 62 96 72 80 Mail : spanc@va-environnement.fr