



S.P.L. Eaux
Barousse Comminges Save

Villeneuve de Rivière, le 05 mars 2018

UGAL Marie-Lyne
77 bis Rue des Lacs
31150 LESPINASSE

Document à joindre au dossier de dépôt de permis de construire (article R431-16 c du Code de l'Urbanisme, prévu au I du III de l'article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales).

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

REF : PC18V0027NCBV

Nom du demandeur : **UGAL Marie-Lyne**

77 bis Rue des Lacs 31150 LESPINASSE

Adresse du projet : 2, Chemin de Loy 31800 ESTANCARBON

Réf. Cadastres : Section B, Parcelle(s) 1143

Superficie : 1334 m²

Nature du projet : Maison individuelle d'habitation comptant 4 pièces principales.

ATTESTATION DE CONFORMITE DU PROJET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

LA SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE, AGISSANT EN QUALITE DE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, AU REGARD DES PRINCIPES GENERAUX, DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES EN VIGUEUR A CE JOUR ET DES ELEMENTS DECLARATIFS TRANSMIS PAR LE DEMANDEUR ATTESTE DE LA CONFORMITE DU PROJET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DEPOSE.

1. Traitement

Le traitement sera assuré par une microstation TRICEL FR6/4000 n° d'agrément 2012-03.

2. Rejet

Le rejet des eaux traitées sera dirigé vers le fossé le long du chemin de Loy jouxtant la parcelle B 1143, comme le précise l'autorisation de Monsieur le Maire d'ESTANCARBON.

De plus, il appartient au pétitionnaire, de vérifier que l'implantation de la filière d'assainissement non collectif permette l'évacuation des effluents traités dans l'exutoire.

Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être mis en œuvre conformément à l'arrêté du 7 mars 2012 et au DTU 64-1 (norme P P16 603 d'août 2013). Afin de pouvoir réaliser le contrôle de suivi des travaux validant la bonne réalisation de l'installation, la SPL-EBCS devra être avertie au moins trois jours avant le début des travaux.

Le Responsable du SPANC

Bertran VIGNAUD

La présente attestation n'est valable que pour le projet d'installation d'assainissement non collectif déposé et le plan de masse en possession de la SPL – EBCS.

BP 20104 – 31803 Saint-Gaudens Cedex
Téléphone 05 62 00 80 60 – Télécopie 05 62 00 80 69

RCS TOULOUSE 528 903 214