


Diagnostic de performance énergétique - Logement (6-1)

N : 11-01121
 Valable jusqu'au : 15/02/2021
 Type de bâtiment : Maison individuelle
 Année de construction : <1974
 Adresse : ROUTE DE BAYNE LIEU-DIT MIQUE
 82400 VALENCE D'AGEN

Date Visite : 15/02/2011
 Diagnostiqueur :
 SEBASTIEN DARGENT
 CABINET IM'EXPERT
 12 RUE AUGUSTIN GIGNOUX
 82400 VALENCE D'AGEN
 Certification n°Qualixpert C051

Signature :

 Cabinet AGENDA
 1, rue Augustin Gignoux
 82400 VALENCE D'AGEN
 24, rue du Fort
 82009 MONTAUBAN

Consommations annuelles par énergie

obtenues par la méthode 3CL, version 15C, prix moyens indexés au 15/08/2006

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	Détail par énergie et par usage en kWh _{EF}	Détail par usage en kWh _{EP}	
Chauffage	51074 kWh _{EF} (fuel)	51074 kWh _{EP}	3483,25 €
Eau chaude sanitaire	2966 kWh _{EF} (électricité)	7652 kWh _{EP}	193,96 €
Refroidissement	/	/ kWh _{EP}	/ €
CONSOMMATIONS D'ENERGIE ANNUELLE POUR LES USAGES RECENSES	51074 kWh _{EF} (fuel) 2966 kWh _{EF} (électricité)	58726 kWh _{EP}	3867,06 € <small>Abonnements compris</small>

Consommations énergétiques

(en énergie primaire)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement


Consommation conventionnelle : 386,4 kWh_{EP}/m².an

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Estimation des émissions : 101,6 kg éqCO₂/m².an

Logement économe




Logement énergivore

Logement

386
kWh_{EP}/m².an

Faible émission de GES



Forte émission de GES

Logement

102
kgéqCO₂/m².an

P.D M.L J.L E.L AL