

Numéro de contrôle : A. 82186-18-1.....

Commune : VALENCE D'AGEN.....

	Accessible	Tampon amovible	Posé sur un lit de sable de 10 cm	Posé horizontalement
Regard de bouclage	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV

Dimensions et matériaux :

Longueur conforme au projet validé : <u>60</u> mètres linéaires	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV
Nombre de tranchées : <u>3 x 20 ml = 60 ml (21,5 m / tranchées)</u> <i>(conformément à l'article 5 de l'arrêté relatif aux prescriptions techniques)</i>	
Largeur des tranchées d'épandage en fond de fouille supérieure ou égale à 50cm ? <u>(0,55 m)</u>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV
Profondeur des tranchées d'épandage entre 0,60 et 1m maximum du sol fini ? <u>(0,80 cm)</u>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> NV
Espacement de sol naturel entre deux tranchées supérieur ou égal à 1m ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> NV
Tranchées d'épandage parallèles ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> NV
Fond de fouille plat et horizontal ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> NV
Espacement des tuyaux d'épandage d'axe en axe supérieur ou égal à 1,5m ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV
Tuyaux d'épandage rigides, perforés, de diamètre 100mm ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV
Orifice des tuyaux d'épandage orientés vers le bas ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV
Gravier en épaisseur suffisante, couche de 40 cm ? (30 + 10 autour des drains)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV
Présence du géotextile au dessus de la couche de gravier ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV
Terre végétale en épaisseur suffisante : 20 cm maximum ?	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV

Observations :

■ POSTE DE RELEVAGE (le cas échéant)

Situation :

Volume de bâchée : L

Pompe installée correctement ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV
Présence d'une alarme anti-défaut ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV
Présence d'un clapet anti-retour ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV

■ CHASSE AUTOMATIQUE (le cas échéant)

Situation :

Volume de bâchée : L

Chasse installée correctement ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> CNV
---------------------------------	--

Observations :