

Naintré le 1 juillet 2022,

**Objet : Attestation de garantie de cuverie TRICEL**

A qui de droit,

La société Tricel est intervenue le 22 juin 2022 pour effectuer une réparation sur le filtre compact Tricel Seta FR9/4200, N° TA03971 installé en octobre 2018 chez Mme Braawn, à la Ribere 32730 Montegut sur Arros.

La réparation se situe sur la cloison de séparation entre la fosse toutes eaux et le filtre coco. Cette réparation qui a été effectué par deux techniciens de la société Tricel ne remet pas en cause la garantie Tricel de 20 ans sur la cuverie qui redémarre à compter 22 juin 2022.

L'équipe technique a également changé la pompe du poste de relevage car cette dernière était défectueuse.

N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations.



Damien Dellion

Responsable technique