



## COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

N° de demande : 148212332

Année :

Référence client : 4636672

### AGENCE DE TOULOUSE OCCITANE

11 RUE MARIUS TERCE  
BP 13077  
31025 TOULOUSE CEDEX 3  
05 61 24 71 24  
Lun-Ven 7H30-19H30 /Sam 8H-12H  
toulouse-occitane.homeservices@engie.com

### INFORMATION CLIENT

Monsieur ARIES  
4 RUE DES MINES  
31700 BLAGNAC

Occupant propriétaire

Tél. :  
Port. : 0608343324  
E-mail : aries-michel@orange.fr

### INTERVENTION

Date de début d'intervention : 06/03/2023 15:24

Date de fin d'intervention : 07/03/2023 08:35

Type de contrat : SECURITE\*

Motif initial d'intervention : Dépannage

Technicien : CE (23889)

### MATERIEL

Type d'équipement : CHAUDIERE MURALE

Marque : SAUNIER DUVAL

Modèle : Thema C 25 E GN

N° de série : 466

Mise en service : 22/08/2011

Puissance : 25 KWH

Fin de garantie :

### PRODUITS ET SERVICES

Référence	Description	Quantité	Prix unitaire HT	Total TTC
Total TTC				0,00 €

### REGLEMENTS

### TACHES EFFECTUEES

Intervention

## NON-CONFORMITES

Appareil raccordé non étanche (type B) et appareil non raccordé (type A hors chauffe-eau non raccordé) : Résolue verriere pose sur le balcon  
L'amenée d'air est absente.

## MESURES

COAMB 0 ppm

## FIN D'INTERVENTION

**Services rétablis : eau chaude : FONCTIONNE ; chauffage : FONCTIONNE**  
**Cause panne : PAS DE PANNE APPARENTE**

### Commentaire :

vu avec Dimitri pour enlever A2 montrer photo

**Signature du technicien**



**Signature du client**

