



Syndicat Mixte Pour le
Développement des Coteaux
Des Hautes-Pyrénées

Service Public d'Assainissement Non Collectif

15 Place d'Astarac - 65190 TOURNAY

Tél.: 05 62 35 76 22

Email : spanc.coteaux@gmail.com

Dossier reçu le 31/10/2023

Avis émis le 02/11/2023

Dossier suivi : Jonathan DOMEQ

Mairie de ORIEUX

65190 ORIEUX

Tournay le 02/11/2023

Commune de : ORIEUX
Nom du demandeur : Mme AGUILLON FANNY
Numéro de dossier : 65394
Parcelle : B172

Objet : Lettre d'avis sur le projet d'assainissement individuel

Madame, Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mes services émettent un **AVIS FAVORABLE** à la demande de C.U. concernant le projet de Mme AGUILLON FANNY sur la commune de ORIEUX, sous réserve de l'implantation d'un filtre à sable vertical drainé conformément aux conclusions du schéma directeur d'assainissement de la commune ou d'une filière agréée nécessitant un rejet.

Remarque : Il faudra également,

- Contacter le SPANC pour des conseils techniques en amont du permis de construire.
- Obtenir l'autorisation de rejet du Maire dans le fossé communal.
- Curer ou nettoyer le fossé sur environ 20 ml.

Les travaux d'élaboration du dispositif d'assainissement non collectif feront l'objet d'un contrôle par le service d'assainissement et devront être conformes au projet ci-joint, et au DTU 64.1 XP P 16-603 d'août 2013 concernant les prescriptions techniques applicables.

Bernard VERDIER
Président du Syndicat Mixte
Pour ordre et par délégation
Nicolas DATAS-TAPIE

Syndicat Mixte pour le Développement des Coteaux
des Hautes-Pyrénées
Service Public d'Assainissement Non Collectif
15, pl. d'Astarac 65190 TOURNAY
Tél. 05 62 35 76 22
email : Spanc.coteaux@gmail.com