

Laloubère, le 19 octobre 2015

Région Sud-Ouest
Certifiée ISO 9002

Agence Toulouse -
Pyrénées
Centre Kennedy
Rue Neil Armstrong
B.P. 15
65311 Laloubère Cedex

Monsieur MEPONTE Christophe

Cami de Marosque

65200 LABASSERE

Commune : **LABASSERE**

Date du contrôle de bonne exécution des travaux : **05/10/2015**

Type de dossier : **Réhabilitation**

CERTIFICAT DE CONFORMITE *d'un dispositif d'assainissement non collectif*

Arrêté interministériel du 6 mai 1996

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de la construction et de l'habitation,
Vu la loi sur l'eau du 3 janvier 1992,
Vu la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006,

Je soussigné GYSEMANS Damien, agissant en tant que technicien ANC sur le SPANC du Syndicat du Haut Adour, certifie que le dispositif d'assainissement non collectif de l'habitation de Monsieur **MEPONTE Christophe** située à **LABASSERE (Cami de Marosque)** a été réalisé conformément à la législation en vigueur (DTU 64.1 d'Août 2013).

Filière mise en place

- Prétraitement : fosse toutes eaux en PE de 3000L avec filtre à cassette intégré ventilée en amont et en aval (extracteur statique)
- Traitement : filtre à sable vertical non drainé 20m² (suivant étude de sol particulière)
- Rejet : sous-sol
- Travaux réalisés par : Ets JLJ basée à Montgaillard (65200)

A cette date, les travaux sont réputés conformes à la législation et sous la responsabilité du propriétaire. Cet avis ne dégage pas la responsabilité de l'entrepreneur ou du réalisateur sur la qualité des travaux effectués. Pour le bon fonctionnement du système, nous vous rappelons qu'un entretien régulier de la fosse toutes eaux est indispensable et obligatoire (art.5 des arrêtés du 6 mai 1996). Cette vidange doit pouvoir être justifiée (bon ou facture).

Restant à votre service, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Technicien ANC

**VEOLIA**
EAU
GYSEMANS Damien
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Centre Toulouse-Pyrénées - Service Pyrénées
Unité Opérationnelle Assainissement Pyrénées - ANC
Centre Kennedy - Rue Neil Armstrong - BP 15
65311 LALOUBERE Cédex
Tél. : 05 61 34 77 77 - Fax : 05 62 56 36 01
Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux
52, rue d'Anjou - 75384 Paris Cedex 08
S.C.A. au capital de 1 207 287 340 Euros
572 025 526 RCS Paris