

SAS CLIMATEC PYRENEES

68 route de lourdes
65310 ODOS
Tél : 0562551857
Tél portable : 0632823085

Fax :
Site web : www.climatecpyrenees.com
Email : climatecpyrenees@orange.fr



Mr COUGET Jean-Claude
8 chemin de caillavuris
65190 HITTE

Facture

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
FA00001293	10/12/2015	CL00622	10/12/2015		
Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Pompe à chaleur air/ eau HITACHI bi-bloc RWM6.0HFSNBNE, puissance 17,8kW à +7°, 12kW à -7°. Modèle Inverter, triphasé, COP= 4,11. Fonctionnement jusqu'à -20° extérieur. Dimensions unité extérieure : H1380 L950 P370. Poids : 108kg. Dimensions unité intérieure : H890 L670 P360. Poids : 61kg. Appoint électrique 3 étages intégré 2/4/6kW.	1,00	7 300,00	7 300,00	5,50
	Télécommande modulante radio + récepteur.	1,00	250,00	250,00	5,50
	Eco-contribution	1,00	11,10	11,10	5,50
	Accessoires : Ballon tampon 100 litres + liaisons frigorifiques 3/8 5/8 + vanne d'équilibrage + vase d'expansion + accessoires de raccordement + lot cuivre Ecrou + isolant fendu + support de groupe au sol Rubber-Foot + pot à boues laiton + inhibiteur de corrosion + ensemble câbles et protections électriques	1,00	1 928,00	1 928,00	5,50
	Main d'oeuvre : Création d'un socle béton pour le support du groupe extérieur, dépose de la pompe à chaleur existante, déserrbouage de l'installation avec pompe spéciale sans acide, pose et raccordement d'une PAC air/ eau bi-bloc, percement du mur pour le passage des liaisons frigorifiques, pose et raccordement des liaisons frigorifiques avec mise sous pression d'azote et tirage au vide, pose et raccordement des accessoires hydrauliques, raccordement électrique de l'ensemble, raccordement de la régulation, mise en service avec mise en eau, essais et explication au bon fonctionnement.	1,00	1 970,00	1 970,00	5,50