

Grille d'évaluation issue de l'arrêté du 27/04/12

Problèmes constatés sur l'installation	Zone à enjeux sanitaires ou environnementaux		
	Non	Oui	
		Enjeux sanitaires	Enjeux environnementaux
<ul style="list-style-type: none"> <li>Absence d'installation</li> </ul>	Installation non-conforme > Non respect de l'article L.1331-1-1 du code de la Santé Publique — Travaux à réaliser dans les meilleurs délais		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Défaut de sécurité sanitaire (contact direct, transmission de maladies par vecteurs, nuisances olfactives récurrentes)</li> </ul>	Installation non-conforme > Danger pour la santé des personnes — Travaux obligatoires sous 4 ans — Travaux dans un délai de 1 an si vente		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituant l'installation</li> </ul>	Installation non conforme > Danger pour la santé des personnes — Travaux obligatoires sous 4 ans — Travaux dans un délai de 1 an si vente		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Implantation à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution</li> </ul>	Installation non conforme > Risque environnemental avéré — Travaux obligatoires sous 4 ans — Travaux dans un délai de 1 an si vente		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Installation incomplète</li> </ul>	Installation non conforme > Danger pour la santé des personnes — Travaux obligatoires sous 4 ans — Travaux dans un délai de 1 an si vente		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Installation significativement sous-dimensionnée</li> </ul>	Installation non conforme > Danger pour la santé des personnes — Travaux obligatoires sous 4 ans — Travaux dans un délai de 1 an si vente		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Installation présentant des dysfonctionnements majeurs</li> </ul>	Installation non conforme > Danger pour la santé des personnes — Travaux obligatoires sous 4 ans — Travaux dans un délai de 1 an si vente		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs</li> </ul>	Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Installation complète ne présentant pas de défaut d'usure ou d'entretien</li> </ul>	Rappel des opérations d'entretien à poursuivre		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.